

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Курской области**  
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(305000, г. Курск, ул. К-Маркса д.81, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Льгову, Льговскому и Коньшевскому районам**  
(307750, г. Льгов, ул. Комсомольская, 41, тел. 2-29-06 факс 2-29-06)

г. Льгов  
(место составления акта)

«29» октября 2018 г.  
в 16 часов 00 минут  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органа местного самоуправления**  
**№ 56**

«29» октября 2018 г. по адресу: Курская область, Коньшевский район, д. Богдановка, д. Верховпрудка, д. Матвеевка, с. Машикино, д. Рожня, х. Форсов, с. Яцено, д. Булгаковка, д. Заслонки, д. Мармыжи, с. Яндовище

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой - выездной проверки, № 56 от 20 июля 2018 года, изданного главным государственным инспектором г. Льгова, Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору Данилиным Эдуардом Николаевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: один рабочий день

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Льгову,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Льговскому и Коньшевскому районам, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Атрохов Алексей Михайлович, глава администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области, 26.07.2018 г. в 9 ч. 52 мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Гончаров Иван Владимирович, заместитель главного государственного инспектора г. Льгова, Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Атрохов Алексей Михайлович, глава администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности,  
установленных федеральным законодательством:

- п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017)  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О  
пожарной безопасности";

- ст. 6, 62, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- п.п. 16, 17(1), 55, 60(1), 80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  
(ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами  
противопожарного режима в Российской Федерации").

выявлены нарушения требований:

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

1) На территории населенных пунктов д. Богдановка, д. Верховпрудка, д. Матвеевка,  
с. Машино, д. Рожня, х. Форсов, с. Яцено, д. Булгаковка, д. Заслонки, д. Мармыжи, с.  
Яндовице администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской  
области отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (Атрохов  
Алексей Михайлович, глава администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района,  
Курской области);

2) На территории населенных пунктов д. Богдановка, д. Верховпрудка, д. Матвеевка,  
с. Машино, д. Рожня, х. Форсов, с. Яцено, д. Булгаковка, д. Заслонки, д. Мармыжи, с.  
Яндовице администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской  
области не проведен покос травы (территория вокруг брошенных домовладений) (Атрохов  
Алексей Михайлович, глава администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района,  
Курской области);

3) На территории населенных пунктов с. Машино, с. Яндовице, д. Мармыжи  
администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области  
отсутствует возможность подъезда пожарной техники и возможность забора воды в  
любое время года из водонапорных башен (Атрохов Алексей Михайлович, глава  
администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области);

4) На территории населенных пунктов с. Машино, с. Яндовице, д. Мармыжи, д.  
Булгаковка администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской  
области не установлены указатели направления движения к источникам  
противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их  
месторасположения (Атрохов Алексей Михайлович, глава администрации Машикинского  
сельсовета, Коньшевского района, Курской области);

5) На территории населенных пунктов с. Машино, с. Яндовице, д. Мармыжи  
администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области для  
обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, не предусмотрены  
автономные резервные источники электроснабжения (Атрохов Алексей Михайлович, глава  
администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области);

6) На территории населенного пункта д. Богдановка, д. Верховпрудка, д. Матвеевка, д.  
Рожня, х. Форсов, д. Заслонки администрации Машикинского сельсовета, Коньшевского  
района, Курской области не предусмотрен запас воды для целей пожаротушения в  
соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности" (Атрохов Алексей Михайлович, глава администрации  
Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области);

7) На территории населенных пунктов с. Машино, д. Булгаковка администрации  
Машикинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области в радиусе 200 метров  
имеются естественные водоисточники, к ним не устроены подъезды с площадками  
(турсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки

пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (Атрохов Алексей Михайлович, глава администрации Машкинского сельсовета, Коньшевского района, Курской области)

или нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

- распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой - выездной проверки, № 56 от 20 июля 2018 года, изданного главным государственным инспектором г. Льгова, Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору Данилиным Эдуардом Николаевичем;

- документация характеризующая пожарную безопасность территорий и населенных пунктов администрации Машкинского сельсовета Коньшевского района Курской области;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора г. Льгова,

Льговского и Коньшевского районов по пожарному надзору

Гончаров Иван Владимирович

«29» октября 2018г.



С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):  
Атрохов Алексей Михайлович, глава администрации Машкинского сельсовета,  
Коньшевского района, Курской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

«30» октября 2018г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

**Телефон доверия Главного управления МЧС России по Курской области (8-4712-51-00-22)**